-ICA

PCE-IT414-ICA



» **Fabryczny certyfikat kalibracji ISO w zestawie**

Specyfikacja

Rezystancja izolacji	
Napięcie testowe DC	1000 V
Zakres pomiarowy do	0 ... 60 MΩ
Dokładność	± 5 %
Rezystancja izolacji	
Napięcie testowe DC	2500 V
Zakres pomiarowy do	0 ... 150 MΩ
Dokładność	± 5 %
Rezystancja izolacji	
Napięcie testowe DC	5000 V
Zakres pomiarowy do	0 ... 300 MΩ
Dokładność	± 5 %
Rezystancja izolacji	
Napięcie testowe DC	10000 V
Zakres pomiarowy do	0 ... 600 MΩ
Dokładność	± 5 %

Ogólne dane techniczne	
Wydajność	1 W
Język menu	Angielski (USA)
Akumulator / Bateria	8 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	3000 mAh
Warunki pracy	0 ... 40 °C , 0 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 40 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (S x W x G)	250 x 110 x 190 mm
Waga	1500 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com